

แผนดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

๑. เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดทุกจุด เพื่อเช็คกล้องวงจรปิดว่า มีชำรุดหรือไม่ติดตรงจุดไหนบ้าง (ทำทุกวัน)
๒. ทำการเช็คการบันทึกภาพย้อนหลัง ว่ามีการบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาหรือไม่ (ทำทุกวัน)
๓. ทำการตั้งเวลาตัวกล้องบันทึกภาพให้ตรงกับเวลาสากล (ทำทุกวัน)
๔. ตรวจสอบเช็คแอปพลิเคชันดูกล้องวงจรปิด ผ่านสมาร์ทโฟนว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ (ทำทุกวัน)
๕. ตรวจสอบเช็ค เครื่องกล้องบันทึกว่าทำงานปกติดีหรือไม่ (ทำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)
๖. ตรวจสอบเช็คเครื่องสำรองไฟ เครื่องกล้องบันทึก ว่ามีการเก็บสำรองไฟเวลาไฟตกไฟดับได้ดีหรือไม่ (ทำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)